

Vår referens: dnr 20-10714, Aktilaga: 54

Beslut om att avsluta tillsyn

Part

Bredband2 Sverige AB (tidigare A3 Sverige AB)

Saken

Tillsyn enligt 7 kap. 1 § första stycket lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Post- och telestyrelsens avgörande

Post- och telestyrelsen avslutar ärendet utan vidare åtgärd.

Bakgrund

2015 införde Post- och telestyrelsen (PTS) nya föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftsäkerhet med bland annat krav på reservkraft för tillhandahållare av elektronisk kommunikation. Reglerna trädde i full kraft först i juni 2020. PTS inledde under hösten 2020 tillsyn för att kontrollera om tillhandahållarna installerat föreskriven reservkraft och att driftsäkerhetsarbetet vad gäller reservkraft sköts. A3 Sverige AB (A3) är en av de tillhandahållare som har omfattats av tillsynen.

PTS har i sin tillsyn fokuserat på att kontrollera att inga större brister avseende reservkraft finns på ett generellt plan, samt vid vissa utpekade tillgångar. Utöver det har tillsynen fokuserat på om ett kontinuerligt driftsäkerhetsarbete genomförs vad gäller de i tillsynen utpekade tillgångarna.

Skäl

Tillämpliga bestämmelser

Enligt 5 kap. 6 b § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) ska den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. De åtgärder som vidtas ska vara ägnade att skapa en säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för att genomföra åtgärderna, är anpassad till risken för störningar och avbrott.

Vilka åtgärder som tillhandahållare är skyldiga att vidta för att nå upp till en lämplig driftsäkerhetsnivå förtydligas i PTS föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftsäkerhet, nedan "föreskrifterna".

Enligt 21 § föreskrifterna ska tillhandahållaren med reservkraftsystem säkerställa att avbrott i extern elförsörjning inte orsakar störning eller avbrott i de kommunikationsnät och kommunikationstjänster som denne tillhandahåller. Beroende på tillgångens klassificering finns krav på hur länge tillgången ska ha reservkraft.

Av 15 § föreskrifterna framgår att tillgångar klassificeras utifrån hur många aktiva anslutningar som påverkas av störningen eller avbrottet. Tillgångar i klass B ska ha reservkraft i åtminstone 24 timmar; tillgångar i klass C ska ha reservkraft i åtminstone 8 timmar i tätort med fler än 8000 invånare och 12 timmar på övriga platser; tillgångar i klass D ska ha reservkraft i åtminstone 2 timmar i tätort med fler än 8000 invånare och 4 timmar på övriga platser.

21 § innehåller även ett krav på tester av reservkraftsystemen. Funktionstester av reservkraftsystem ska utföras varje kvartal för tillgångar i klasserna A, B och C samt varje år för tillgångar i klass D. Vidare föreskrivs i 21 § att tillhandahållaren är skyldig att årligen utföra test av reservkraftsystem genom att bryta den externa elförsörjningen årligen till tillgångar i klasserna A, B och C.

En tillhandahållare är enligt 3 § föreskrifterna skyldig att bedriva ett långsiktigt och kontinuerligt övergripande driftsäkerhetsarbete. 3 § ställer även krav på att tillhandahållaren dokumenterar de tester som föreskrivs i 21 §.

PTS bedömning

A3 har i tillsynen lämnat PTS en beskrivning av sin arbetsprocess med driftsäkerhet i nätet samt avtal vid inplacering hos annan av tillgångar, och testprotokoll av reservkraftsystem.

A3 har i tillsynen visat att bolaget har den reservkraft som krävs enligt föreskrifterna. Vidare har bolaget visat att det bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete vad gäller tillgång till reservkraft och kontinuerlig kännedom om reservkraftens funktionsduglighet. Avtal avseende tillgångar som A3 har inplacerade hos annan, testprotokoll av reservkraftsystem och A3s uttalade avsikt att arbeta för framtida säkerhetsarbete visar att A3 bedriver ett systematiskt och övergripande säkerhetsarbete avseende insyn i driftsäkerhetsarbetet samt har kontroll över att tillgångarna lever upp till de krav PTS ställer i sina föreskrifter.

Det finns därmed inte längre anledning för PTS att fortsätta tillsynen. Tillsynen avslutas utan åtgärd.

Beslutet har fattats av Divisionschefen Catarina Wretman. I ärendets slutliga handläggning har Johanna Eklund och Sofia Wirlée deltagit.

